

【お詫び】

E20 中央道 笹子トンネル（上り線）での漏水による通行止めについて
中央道（上り線）大月JCT～勝沼IC間

中日本高速道路株式会社 東京支社が管理する E20 中央自動車道（中央道） 笹子トンネル（上り線）内において、防災本管からの漏水が発生し、通行止めを実施していました。ご利用のお客さまにご迷惑をおかけしておりましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2026年1月19日（月）10時51分ごろ

2. 発生場所

E20 中央道 笹子トンネル（上り線）

勝沼側坑口より約200m東京側の85.6キロポスト付近



位置図（引用：国土地理院地図）

3. 通行止め区間

E20 中央道（上り線）大月ジャンクション（JCT）～勝沼インターチェンジ（IC）間

4. 発生事象

笹子トンネル（上り線）勝沼側坑口より約200m東京側の路肩管理用通路の防災本管（火災消火用配水管）から漏水が発生し、安全に走行ができない状態になったため、11時05分から13時25分までの間（2時間20分間）通行止め実施したもの。

漏水箇所を先頭に渋滞発生 上り 1.0km

5. 原因と今後の対応

防災本管の破損と思われますが、詳細は調査中です。

原因が判明次第、対策を実施してまいります。

【お問い合わせ先（24時間365日）】

TEL. 0120-236-208（フリーダイヤル）

上記電話をご利用になれない場合 TEL. 052-223-0040（通話料有料）