2026 年 11 月 23 日
中日本高速道路株式会社　名古屋支社

【お詫び】E41 東海北陸自動車道　高鷲 IC 自家発電設備の故障による IC 閉鎖について

中日本高速道路株式会社 名古屋支社が管理する E41 東海北陸自動車道　高鷲 IC において、電力会社の停電により、料金所設備への給電が停止したため自家発電設備で対応していましたが、自家発電設備が故障し設備が作動できないため IC 閉鎖をしています。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2026 年 11 月 22 日（日） 21 時 29 分

2. 発生場所

E41 東海北陸自動車道　高鷲 IC

3. 発生事象

E41 東海北陸自動車道　高鷲 IC において 11 月 21 日 2 時 19 分に電力会社側の停電が発生し、自家発電設備により給電していましたが、22 日 21 時 29 分に自家発電設備の故障により停電となり IC 閉鎖が発生しました。

4. お客さまなどへの影響

本事象に起因する事故や渋滞などは発生しておりません。

5. 解除見込み

2026 年 11 月 23 日（月）午前中

【お問合わせ先（24 時間 365 日）】

TEL. 0120-236-208（フリーダイヤル）

※上記電話をご利用になれない場合　TEL. 052-223-0040（通話料有料）

6. 原因と今後の対応

今後、詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。