

2022年8月10日

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

【お詫び】E42 紀勢自動車道におけるトンネル情報板 「進入禁止 火災」の誤表示について

中日本高速道路株式会社 名古屋支社が管理する E42 紀勢自動車道(紀勢道)^{きせいにさか}の紀勢荷坂トンネル(上り線)および川口トンネル(上り線)^{かわぐち}で、2022年8月10日(水)15時12分から、トンネル入口に設置しているトンネル情報板に「進入禁止 火災」の情報が3分間表示される事象が発生しました。

高速道路をご利用になるお客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

1. 発生日時 2022年8月10日(水) 15時12分～15時15分(3分間)

2. 発生場所 E42 紀勢道 ^{きいながしま}紀伊長島IC～^{きせいおおうちやま}紀勢大内山IC
トンネル入口の情報板 2箇所
・紀勢荷坂トンネル(上り線)入口
(トンネル延長 2,991m)
・川口トンネル(上り線)入口
(トンネル延長 922m)



出典: 国土地理院地図

3. 発生事象 E42 紀勢道 紀勢荷坂トンネル(上り線)および川口トンネル(上り線)で、トンネル情報板に「進入禁止 火災」の情報が15時12分から15時15分までの間(3分間)表示されたもの。

4. 交通などへの影響 判明しているところでは、紀勢荷坂トンネル入口で一時的約3台、川口トンネル入口で一時的約20台の停止車両が発生しました。なお、本事象に起因する事故は発生しておりません。

5. 今後の対応 原因は同時刻に発生した落雷による影響が考えられますが、現在、原因を調査中であり、再発防止に向けて適切に対応してまいります。